ROZDZIELNICA RCBR



Obwód	ODBIORNIK	KABEL	OPIS
Q1	RCBR	4x Lgy 70 + Lgy 35 mm2	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO
1F			
1F1		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.04, 0.11, 0.12
1F2		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.15
1F3		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.15
1F4		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.13, 0.14
1F5		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.10 /komora klimatyczna/
1F6		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.10 /komora klimatyczna/
2F			
2F1		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /komora klimatyczna/
2F2		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /komora klimatyczna/
2F3		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05
2F4		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05
2F5		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05
2F6		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05
3F			
3F1		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /szafa termostatyczna/
3F2		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05
3F3		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /stół wyspowy nr 1/
3F4		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /stół wyspowy nr 1/
3F5		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /stół wyspowy nr 2/
3F6		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /stół wyspowy nr 2/
4F	1~	YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.05 /dygestorium/
4K1		YDY 2x1,5 mm2	Sterowanie z dygestorium
5F	1~	YDY 3x1,5 mm2	Wentylator wyciągowy dygestorium
6F			
6F1		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.07
6F2		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.07
6F3		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.09 /system uzdatniania wody/
6F4		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.08
6F5		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.08 /stół wyspowy/
6F6		YDY 3x2,5 mm2	Pom. 0.08 /stół wyspowy/
7F		YDY 3x2,5 mm2	Chromatograf HPLC nr1 /pom. 0.08/
8F		YDY 3x2,5 mm2	Stanowisko komputerowe dla HPLC nr 1 /pom. 0.08/
9F		YDY 3x2,5 mm2	Chromatograf HPLC nr2 /pom. 0.08/
10F		YDY 3x2,5 mm2	Stanowisko komputerowe dla HPLC nr 2 /pom. 0.08/
11F		YDY 3x2,5 mm2	Chromatograf HPLC nr3 /pom. 0.08/
12F		YDY 3x2,5 mm2	Stanowisko komputerowe dla HPLC nr 3 /pom. 0.08/
13F		YDY 3x2,5 mm2	Chromatograf HPLC nr4 /pom. 0.08/
14F		YDY 3x2,5 mm2	Stanowisko komputerowe dla HPLC nr 4 /pom. 0.08/
15F		YDY 3x2,5 mm2	Chromatograf gazowy nr 1 /pom. 0.08/
16F		YDY 3x2,5 mm2	Stanowisko komputerowe dla GC nr 1 /pom. 0.08/
17F	2~	YDY 4x2,5 mm2	Grzanie pieca chromatografu gazowego nr 1
18F		YDY 3x2,5 mm2	Chromatograf gazowy nr 2 /pom. 0.08/
19F		YDY 3x2,5 mm2	Stanowisko komputerowe dla GC nr 2 /pom. 0.08/
20F	2~	YDY 4x2,5 mm2	Grzanie pieca chromatografu gazowego nr 2
21F			
21F1	3	YDY 5x2,5 mm2	**Zmywarka (pom. 0.09)**
22F			
22F1		YDY 3x1,5 mm2	Pom. 0.01, 0.03
22F2		YDY 3x1,5 mm2	Pom. 0.02, 0.04, 0.11, 0.12, 0.15
22F3		YDY 3x1,5 mm2	Pom. 0.13, 0.14
22F4		YDY 3x1,5 mm2	Pom. 0.05
22F5		YDY 3x1,5 mm2	Pom. 0.06, 0.07, 0.08, 0.09
22F6			REZERWA
23F	3~	ZZ-600 5x6 mm2	Centrala wentylacyjna /dach/
24F	3~	ZZ-600 5x6 mm2	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji /dach/
25F	1~	YDY 3x1,5 mm2	Odciągi miejscowe /pom. 0.04, 0.05, 0.07, 0.08, 0.09, 0.12, 0.15/

Pi=98kW
Pz=64kW

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Obiekt:	Przebudowa istniejącego budynku, Centrum Badawczo-Rozwojowe-część analityczna
Adres:	ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań
Inwestor:	Synteza Sp. z o.o.
Adres:	ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań
Treść rysunku:	Schemat rozdzielnicy RCBR
	WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski ul. Jodłowa 25 62-090 Rokietnica; NIP: 555-112-73-02 REGON: 771521124 tel.: +48 504 200 007 e-mail: biuro@wrprojekt.pl
	Imię i nazwisko / Nr uprawnień / Podpis
Projekt.:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski / 147/PW/91
Opracował:	mgr inż. Maciej Osiński
Skala: 1:100	Branża: ELEKTRYKA / Data wydania: 10.2017 / Faza: PW / Rew.: .00 / Nr rysunku: E.07 / Ark.: .A3