

LEGENDA:

- Proj. zwód poziomy na dachu wykonany drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm na wspornikach betonowych w tworzywie
- Istn. uziemienie wykonane bednarką ocynkowaną 30x4mm
- Proj. zacisk krzyżowy
- Proj. złącze kontrolne
- Proj. iglica odgromowa, wys. 4m

Uwaga:

1. Zdemontować istniejącą instalację odgromową i wykonać nową.
2. Istniejące złącza kontrolne wymienić na nowe.
3. Przewody odprowadzające, w odległości mniejszej niż 2 m od wejść budynku należy prowadzić w rurze ochronnej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm do wysokości 2 m nad ziemią.

Obiekt:	Przebudowa istniejącego budynku, Centrum Badawczo-Rozwojowe-część analityczna					
Adres:	ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań					
Inwestor:	Synteza Sp. z o.o.					
Adres:	ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań					
Treść rysunku:	Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji /dach/	WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski ul. Jodłowa 25 62-090 Rokietnica	NIP: 555-112-73-02 REGON: 771521124 tel.: +48 504 200 007 e-mail: biuro@wrprojekt.pl			
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projekt.:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski		147/PW/91			
Opracował:	mgr inż. Maciej Osiński					
Skala:	Branża:	Data wydania:	Faza	Rew.	Nr rysunku:	Ark.
1:100	ELEKTRYKA	10.2017	PW	.00	E.05	.A3