



LEGENDA:

- Istn. zwód poziomy na dachu wykonany drutem stalowym ocynkowanym
- Proj. zwód poziomy na dachu wykonany drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm na wspornikach betonowych w tworzywie
- Proj. zaciąg krzyżowy
- Proj. iglica odgromowa, wys. 2,5m

Obiekt: Przebudowa istniejącego budynku, Centrum Badańczo-Rozwojowe—część technologiczna
Adres: ul. Rzeźna 1/5 ; 61-013 Poznań
Inwestor: Synteza Sp. z o.o.
Adres: ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań

Treść rysunku: Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji /dach/	
WR PROJEKT Włodzisław Rynkowski ul. Jodłowa 25 62-090 Rokietnica e-mail: biuro@wrprojekt.pl	NIP: 555-112-73-02 REGON: 771521124 tel.: +48 504 200 007

Opracował:	mgr inż. Maciej Osipiński	Faza		Rev.	Nr rysunku:		Ark.
Skala:	Brano:	Data wydania:		PW.00	E.05		A4
1:100 ELEKTRYKA		10.2017					