

NR	FUNKCJA	POW. UŻYTK. [m2]	WYS.POM. [m]	POSADZKA
0.01	PRZEDSIONEK	3,80	2,50	żywica epoksydowa
0.02	SZATNIA	5,65	2,50	żywica epoksydowa
0.03	UMYWALNIA	4,25	2,50	żywica epoksydowa
0.04	POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1,00	2,50	żywica epoksydowa
0.05	KABINA USTĘPOWA	1,25	2,50	żywica epoksydowa
0.06	BIURO	9,75	2,50	żywica epoksydowa
0.07	MYJNIA	5,35	2,50	żywica epoksydowa
0.08	PRACOWNIA 1	14,90	3,00	żywica epoksydowa
0.09	PRACOWNIA 2	22,00	3,00	żywica epoksydowa
0.10	KORYTARZ 1	3,90	2,50	żywica epoksydowa
0.11	KORYTARZ 2	2,90	2,50	żywica epoksydowa
ŁĄCZNIE		74,75		

Legenda urządzeń:
1 - tabletkarka - U=400V, P=8kW
2 - mieszalnik granulator - U=400V, P=13kW
3 - mieszalnik 50l - U=400V, P=2,5kW
4 - mieszalnik 10l - U=400V, P=2,2kW

LEGENDA	
OZNACZENIE	OPIS
	GNIAZDO P/T 230V 16A P+N+PE
4	GNIAZDO P/T POCZWÓRNE 230V 16A P+N+PE
4 K	GNIAZDO W KANALE KABLOWYM POCZWÓRNE 230V 16A P+N+PE
	GNIAZDO P/T 230V 16A P+N+PE IP44
3	GNIAZDO 400V 16A P+N+PE IP44
32A 3	GNIAZDO 400V 32A P+N+PE IP44
1~	WYPUST 230V
3~	WYPUST 400V
	KANAŁ KABLOWY PCW 150x50 Z PRZEGRODĄ SEPARUJĄCA NA WYSOK. 1,05m

UWAGI:

1. Przewody układać na korytkach kablowych, pod tynkiem oraz w rurkach niero sprzestrzeniających płomienia montowanych.
2. Kanały kablowe PCW montować na wysokości 1,05m od poziomu posadzki.
3. Gniazda montować na wysokości 0,3m oraz zgodnie z wysokościami podanymi na rysunku.
4. Ostateczną lokalizację gniazd 400V dla potrzeb zasilania urządzeń ustalić z Inwestorem na etapie budowy
5. Z uwagi na to, że na etapie projektu Inwestor nie miał wybranych dokładnych typów urządzeń ostateczny sposób ich zasilania ustalić z Inwestorem na etapie budowy.

Obiekt: Przebudowa istniejącego budynku, Centrum Badawczo-Rozwojowe-cześć technologiczna
Adres: ul. Rzeczna 1/5 ; 61-013 Poznań
Inwestor: Synteza Sp. z o.o.
Adres: ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań

Treść rysunku: Instalacja gniazd wtykowych i siły

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski
ul. Jodłowa 25
62-090 Rokietnica
NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124
tel.: +48 504 200 007
e-mail: biuro@wrprojekt.pl

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projekt.:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
Opracował:	mgr inż. Maciej Osiński		

Skala:	Branża:	Data wydania:	Faza	Rew.	Nr rysunku:	Ark.
1:100	ELEKTRYKA	10.2017	PW	.00	E.02	.A3