Zew1

Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
System VRF
Nominalna wydajność chłodnicza 33,5kW
EER=3,22
COP=4,1

25A/22,5A
6mm2

1
L1,L2,L3,N
3N, 400V, 50Hz

: Linia zasilania

J.zewnętrzna

Zabezpieczenie/MCA

Średnica

J. wewnętrzna

MCA

Średnica

Całkowita długość linii zasilania

Zabezpieczenie

MCA

Napięcie-Hz

Wew1 0.07 WAGOWNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

Wew2 0.09 MYJNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

Wew3 0.08 PRACOWNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW
L.N — 0,24A — 2.5mm2

Wew4 0.08 PRACOWNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW
L.N — 0,24A — 2.5mm2

Wew5 0.05 PRACOWNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW
L.N — 0,24A — 2.5mm2

Wew6 0.05 PRACOWNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW
L.N — 0,24A — 2.5mm2

Wew7 0.05 PRACOWNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW
L.N — 0,24A — 2.5mm2

Wew8 0.10 ANEKS
Nominalna wydajność chłodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

Wew9 0.15 ANEKS
Nominalna wydajność chłodnicza 2,2 kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

Wew10 0.11 SZATNIA
Nominalna wydajność chłodnicza 1,1kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

Wew11 0.13 BIURO
Nominalna wydajność chłodnicza 2,2kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

Wew12 0.14 BIURO
Nominalna wydajność chłodnicza 2,2kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW
L.N — 0,20A — 2.5mm2

20A
2,60A
230V-50Hz

Obiekt:	Przebudowa istniejącego budynku, Centrum Badawczo-Rozwojowe-cześć analityczna					
Adres:	ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań					
Inwestor:	Synteza Sp. z o.o.					
Adres:	ul. Św. Michała 67/71 ; 61-005 Poznań					
Treść rysunku:	Instalacja chłodnicza Oklabowanie zewnętrzne	WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski ul. Jodłowa 25 62-090 Rokietnica	NIP: 555-112-73-02 REGON: 771521124 tel.: +48 504 200 007 e-mail: biuro@wrprojekt.pl			
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projekt.:	mgr. inż. Wojciech Jankowiak		WKP/0278/PWOS/04			
Sprawdz.:	–		–			
Skala:	Branża:	Data wydania:	Faza	Rew.	Nr rysunku:	Ark.
–	SANITARNA	10.2017	PW	.00	KL.2.04	.A3